

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.02912
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659778
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ".
Адрес: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4, лит.Б.
ОГРН: 1137847358989. Телефон +78123312026, факс +78123279765, адрес электронной почты info@nfcom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ".
Адрес: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 7, лит. Д.
ОГРН: 1137847358989. Телефон +78123312026, факс +78123279765.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО "ПожСтандарт" 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов диаметром от 20 до 160 мм, с применением противопожарных муфт типа «Балтика ПМ», внешним диаметром от 33 до 195 мм, высотой от 60 до 80 мм, выпускаемые по ТУ 5285-001-58295224-2015 «МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ «Балтика ПМ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 8590

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), гл. 31, статья 137, п. 4, путем выполнения требований ГОСТ 53306-2009 "Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости узлов пересечения для труб с условным диаметром от 20 до 160 мм - EI180.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование и место проведения исследований, испытаний и измерений)

Протоколы сертификационных испытаний № ПИПБ0302/12-2015 от 09.12.2015 г., № ПИПБ0303/12-2015 от 09.12.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC04.СМК.00278 от 09.09.2015 г. до 09.09.2018 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.12.2015 по 14.12.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

О.Л. Морозова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова