

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.АЮ64.В.00335

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0005689

Закрытое акционерное общество "Хилти Дистрибьюшн ЛТД".  
Адрес: 143441, Московская область, 69 км МКАД, строение 3 Красногорский район, д. Путилково.  
ОГРН: 1027739096692  
Телефон: 8 800 700 5252, (495) 662-13-62, факс 8 800 700 5252. Адрес электронной почты: russia@hilti.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

«Hilti AG» на производстве «Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik».  
Адрес: Hiltistrasse 6, 86916, Kaufering, Deutschland, Germany.  
Телефон + 498191 900, факс + 498191 900.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7(495)995-10-26. Факс: +7(495)995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Узел пересечения ограждающих конструкций толщиной не менее 200 мм трубопроводами из полимерных материалов диаметром от 50мм до 250мм, изготовленный в соответствии с Технологическим регламентом Hilti № 121, в составе: противопожарные манжеты (муфты) CP 644, трубы из поливинилхлорида, полипропилена, полиэтилена.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7250

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806900000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).  
Предел огнестойкости EI 240 по ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Методы испытаний на огнестойкость».

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

1. Протокол испытаний № 2/К351-ФЗ от 12.01.2016г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6481-ао от 05.05.2015г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ПБ05 от 20.02.2014г. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.01.2016

по 11.01.2021



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*Handwritten signature of A.I. Mal'tsev*

А.И. Мальцев

ИНДИКАЦИЯ ФАМИЛИИ

Без печати АО Хилти Дистрибьюшн ЛТД недействительно

Г.С. Габриэлян