

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.АЮ64.В.01434

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД». Место нахождения и место осуществления деятельности: 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, комната 15.26. ОГРН: 1027739096692. Телефон: 8 800 700 5252, Факс: 8 800 700 5253. Адрес электронной почты: russia@hilti.com.

№ 0020098

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«HILTI AG» на производстве «Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik». Место нахождения и место осуществления деятельности: Hiltistrasse 6, 86916, Kaufering, Deutschland, Германия. Телефон: +498191900. Факс: +498191900.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Узел пересечения стен и перекрытий толщиной не менее 200 мм трубопроводами из полимерных материалов (поливинилхлорида, полипропилена, полиэтилена) диаметром от 50 мм до 160 мм, изготовленный в соответствии с Технологическим регламентом № 121, с использованием в качестве отсечного защитного устройства противопожарной манжеты CP 643N.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.22.180

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 321490000

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Предел огнестойкости EI 180 по ГОСТ Р 53306-2009.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/К3005-ФЗ от 23.11.2018г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8295/ТР-АО от 22.05.2018г., ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ 64 от 21.07.2015.

Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.11.2018 по 22.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш
инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян
инициалы, фамилия